



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТО НДИПР №6 УНДИПР ГУ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

658700, Алтайский край, г.Камень-на-Оби, ул.Комсомольская, 10, т. 8-(385-84)-2-11-43, 2-31-52; e-mail: kamgrn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 232/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению Ребрихинскому детскому саду «Ласточка» Ребрихинского района Алтайского края

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.д.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г.Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Свитенко Д.А. № 232 от 27 октября 2020 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «13» час. «00» мин. 30 ноября 2020 г по «15» час. «00» мин. 30 ноября 2020 г., общей продолжительностью 1 рабочий день/ 2 рабочих часа, государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Сараев Иван Константинович, провёл проверку зданий, помещений и территории, эксплуатируемых Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением Ребрихинским детским садом «Ласточка» Ребрихинского района Алтайского края по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Революционная 14

совместно с: *Заведующей МКДОУ РЕБРИХИНСКИМ ДЕТСКИМ САДОМ «ЛАСТОЧКА» Неудахиной Натальей Алексеевной*

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На объекте защиты отсутствуют устройства для самозакрывания дверей выходов на лестничные клетки.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 : п. 62	31.05.2021	
2	Объект защиты не обеспечен необходимым количеством первичных средств пожаротушения согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 : п. 70	31.05.2021	
3	На объекте защиты в помещении методического кабинета отсутствует крышка на распределительной коробке.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 : п/п б) п. 42	31.05.2021	
4	На объекте защиты эвакуационный выход на наружную пожарную лестницу из помещения ясельного корпуса не обозначен соответствующим знаком.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 : п. 43	31.05.2021	
5	На объекте защиты параметры АПС не соответствуют требованиям пожарной безопасности (Протокол ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Алтайскому краю. № 888/20 от 23.11.2020).	п. 13.13.2, п. 13.13.1, п. 13.13.2, п. 13.4.1, п. 14.1, п. 13.3.10, п. 13.4.1, п. 13.6.1, п. 13.3.6, п. 13.14.6, п. 13.15.12, п. 13.15.3, п. 13.15.15, п. 13.3.1, п.13.3.2, п. 13.3.8, п. 13.3.9 Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.	31.05.2021	
6	На объекте защиты не все помещения защищены АПС (Протокол ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Алтайскому краю. № 888/20 от 23.11.2020).	Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические: п. А 4 приложение А.	31.05.2021	

7	На объекте защиты в помещениях пожарные извещатели включены по логической схеме «ИЛИ» без обеспечения повышенной достоверности сигнала о пожаре (отсутствует автоматический переопрос состояния пожарного извещателя). (Протокол ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Алтайскому краю. № 888/20 от 23.11.2020).	Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматически: 14.3	31.05.2021	
8	На объекте защиты помещения административного и общественного назначения оборудованы тепловыми пожарными извещателями, в соответствии с п. 38 приложения А. 3 СП 5.13130.2009 указанные помещения следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями. (Протокол ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Алтайскому краю. № 888/20 от 23.11.2020).	Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматически: п. А 3.	31.05.2021	
9	На объекте защиты замеренные параметры СОУЭ не соответствуют требованиям пожарной безопасности. (Протокол ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Алтайскому краю. № 889/20 от 23.11.2020).	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свод правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности": п. 3.4.	31.05.2021	
10	На объекте защиты над эвакуационными выходами с этажей здания непосредственно наружу не установлены световые оповещатели «Выход». (Протокол ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Алтайскому краю. № 889/20 от 23.11.2020).	Свод правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности": п. 5.3.	31.05.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Сараев Иван Константинович

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

«30» ноября 2020 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МКДОУ РЕБРИХИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «ЛАСТОЧКА»
Неудахина Наталья Алексеевна

(подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество)

«30» ноября 2020 г.

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8-(385-2)-65-82-19.